

Otwock, 05.2026r.

Wszyscy zainteresowani wykonawcy

Dotyczy postępowania na :

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr III im. J. Słowackiego w Otwocku - wymiana okien

Nr referencyjny postępowania **LO.III.222.1.2026**

Odpowiedź na pytanie

W odpowiedzi na otrzymane pytanie od wykonawcy, Liceum Ogólnokształcące Nr III im. Juliusza Słowackiego ul. Słowackiego 4/10 05-400 Otwock, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą, udostępnia poniżej treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

Pytanie:

Proszę o informację czy okna w zestawieniu klasy RC 4 można wykonać jako okna aluminiowe lub PCV klasy RC2 .

Klasa RC 4 w PCV jest możliwa do wykonania bez odpowiednich badań , jest to klasa do konstrukcji o znacznie wyższej sztywności (aluminiowych lub stalowych) .

Odpowiedź:

Okna oznaczone w zestawieniu stolarki jako antywłamaniowe (O3A oraz O11A) należy wykonać z profili aluminiowych w klasie RC4. Okna muszą być wyposażone w szyby klasy P6B.

Wszelkie certyfikaty oraz aprobaty techniczne potwierdzające klasę odporności okien należy dostarczyć Inwestorowi przed montażem okien.

W załączniku projekt budowlano-wykonawczy ze zmienionym profilem z PVC na aluminiowy dotyczy okien O3A i O11A.

W SWZ w Rozdziale XX i XXIII i w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00239764/01 z dnia 2026-05- w sekcji 3.4.1. w wyniku odpowiedzi na pytania przedłuża się termin składania i otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą

Termin składania ofert zmienia się z 22.05.2026 godz. 10:00

na 25.05.2026 godz.10:00

Termin otwarcia ofert zmienia się z 22.05.2026 godz. 10:10

na: 25.05.2026 godz. 10:10

Termin związania ofertą zmienia się z 20.06.2026 r.

na: 23.06.2026

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

DYREKTOR
Liceum Ogólnokształcącego Nr III
im. J. Słowackiego w Otwocku


mgr Barbara Laskus